

**Cerintele minime obligatorii privind instalarea, punerea în funcțiune, utilizarea, întreținerea, repararea și verificarea tehnică periodică a echipamentelor ce intra sub incidența I.S.C.I.R. aplicabile unei grupe de echipamente care constructiv și funcțional sunt asemănătoare.**

## **1. Pentru consumatorii casnici**

- proces verbal de punere în funcțiune a instalației interioare de utilizare gaze naturale (dosar preliminar de Gaze Naturale)
- factura achiziție centrală termică
- plăcuță de timbru a aparatului
- certificat garanție centrală termică
- manual tehnic de utilizare centrală termică – emis de producător
- raportul de primă punere în funcțiune centrală termică (PIF)
- declarație de conformitate pentru instalația de încălzire emisă de către firma montatoare autorizată ISCIR conform PT A1 pentru montaj (procesul verbal de probe la rece)-copie după autorizatia ISCIR a firmei care a instalat centrală termică

***Documente eliberate:***

**Livretul aparatului conform PTA1/2010**

## **2. Pentru aparate cu puteri nominale $70 \text{ kW} \leq P \leq 400 \text{ kW}$**

proces verbal de punere în funcțiune a instalației interioare de utilizare gaze naturale (dosar preliminar de Gaze Naturale)

factura achizitie centrala termica, certificat garantie centrala termica

placuta de timbru a aparatului

manual tehnic de utilizare centrala termica – emis de producator

raportul de prima punere in functiune centrala termica (PIF)

declaratie de conformitate pentru instalatia de incalzire emis de catre firma montatoare autorizata ISCIR pentru montaj (procesul verbal de probe la rece) - copie dupa autorizatia ISCIR a firmei care a instalat centrala termica

pentru aparatele cu  $P < 70 \text{ Kw}$  - in cazul instalatiilor de GPL - Proiectul instalatiei de utilizare gaze avizat de distribuitorul de gaz;

pentru aparatele cu  $P < 70 \text{ Kw}$  consumatoare de combustibili lichizi - Proiectul de instalare a aparatului avizat RADTI - responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de instalare

Valabilitatea buletinelor de verificare ale supapelor de siguranta (unde este cazul );

Pentru VTU se verifica vechiul livret al aparatului (ultimul)

in cazul automatizarilor livrate separat de cazane este obligatoriu proiectul avizat de catre RADTA - responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de automatizare.

**Documente eliberate:**

Ü - Livretul aparatului conform PTA1/2010

**Mentiune: In cazul aparatelor cu puteri nominale  $70 \text{ kW} \leq P \leq 400 \text{ kW}$ , a cazanelor de apa calda**

**cu 70 kW**

**$\leq$**

**P**

**$\leq$**

**400 kW ce deservesc institu**

**t**

**iiile/unit**

**at**

**ile de interes public sau societate**

**t**

**ile care ofer**

**a**

**servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire, d**

**etinatorul/utilizatorul este obligat sa aiba operator autorizat RSVTI -**

**responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor.**