Cerintele minime obligatorii privind instalarea, punerea în functiune, utilizarea, intretinerea, repararea si verificarea tehnica periodica a echipamentelor ce intra sub incidenta I.S.C.I.R. aplicabile unei grupe de echipamente care constructiv si functional sunt asemanatoare.

1. Pentru consumatorii casnici

- proces verbal de punere in functiune a instalatiei interioare de utilizare gaze naturale (dosar preliminar de Gaze Naturale)
- factura achizitie centrala termica
- placuta de timbru a aparatului
- certificat garantie centrala termica
- manual tehnic de utilizare centrala termica – emis de producator
- raportul de prima punere in functiune centrala termica (PIF)
- declaratie de conformitate pentru instalatia de incalzire emis de catre firma montatoare autorizata ISCIR conform PT A1 pentru montaj (procesul verbal de probe la rece)-copie dupa autorizatia ISCIR a firmei care a instalat centrala termica

Documente eliberate:

Livretul aparatului conform PTA1/2010

2. Pentru aparate cu puteri nominale 70 kW ≤ P ≤ 400kw

proces verbal de punere in functiune a instalatiei interioare de utilizare gaze naturale (dosar preliminar de Gaze Naturale)

factura achizitie centrala termica, certificat garantie centrala termica

placuta de timbru a aparatului

manual tehnic de utilizare centrala termica – emis de producator

raportul de prima punere in functiune centrala termica (PIF)

declaratie de conformitate pentru instalatia de incalzire emis de catre firma montatoare autorizata ISCIR pentru montaj (procesul verbal de probe la rece) - copie dupa autorizatia ISCIR a firmei care a instalat centrala termica

pentru aparatele cu P < 70 Kw - in cazul instalatiilor de GPL - Proiectul instalatiei de utilizare gaze avizat de distribuitorul de gaz;

pentru aparatele cu P < 70 Kw consumatoare de combustibili lichizi - Proiectul de instalare a aparatului avizat RADTI - responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de instalare

Valabilitatea buletinelor de verificare ale supapelor de siguranta (unde este cazul);

Pentru VTU se verifica vechiul livret al aparatului (ultimul)

in cazul automatizarilor livrate separat de cazane este obligatoriu proiectul avizat de catre RADTA - responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de automatizare.

***Documente eliberate*:**

ü **- Livretul aparatului conform PTA1/2010**

Mentiune: In cazul aparatelor cu puteri nominale 70 kW ≤ P ≤ 400 kW, a cazanelor de apa calda
cu 70 kW
≤
P
≤
400 kW ce deservesc institu
t
iile/unit
at
ile de interes public sau societa
t
ile care ofer
a
servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire, d
etinatorul/utilizatorul este obligat sa aiba operator autorizat RSVTI -
responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor.